



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 - 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore

Edilizia civile e scolastica

Dirigente: Dott. Avv. Carmine Pace

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"ALFANO DA TERMOLI"

Ufficio Manutenzione e nuove opere  
Responsabile: Ing. Di Stefano Gianpiero  
Responsabile del procedimento: Geom. Antonio Fuso  
Telefono: 0874 4011343  
e-mail: antonio.fuso@provincia.campobasso.it

Pro. n.	Del
1895	8-4-16
Cl. D4	Fas. Cat.

Prof.ssa Concetta Rita NIRO  
Liceo Scientifico "Alfano da Termoli"  
Liceo Classico "G. Perrotta"  
Via Trieste, n. 10  
86039 TERMOLI (CB)  
[cbis022008@pec.istruzione.it](mailto:cbis022008@pec.istruzione.it)

**Riscontro nota n. 1700 del 31/03/2016**

**Oggetto:** Infiltrazioni in un aula dell'ala nuova - Comunicazione -.

Come già preannunciato per le vie brevi, in riscontro alla nota a margine indicata, si comunica che l'infiltrazione nell'aula sottostante il terrazzino è stato causato dall'intasamento dell'unico scarico esistente per far defluire le acque meteoriche.

Come potrà evincere dalla documentazione fotografica allegata alla presente, l'intasamento è stato causato da materiale cartaceo (pacchetto di sigarette) e sporcizia accumulatasi sul terrazzino.

Al fine di evitare che tale situazione si ripeta è necessario che si interdica l'uso del terrazzino e che si provveda, periodicamente, alla verifica e pulizia dell'unico scarico esistente da eventuali intasamenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
ing. Gianpiero Di Stefano

Il Dirigente  
dott. Avv. Carmine Pace

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005